

Warszawa, dnia 19.11.2021 r.

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum  
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej  
Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem (sygn. ZN.26.3.30.2021)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do postępowania na „Dostawę deski kompozytowej z asortymentem towarzyszącym wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi udzielamy następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Proszę o informację czy koniecznie muszą być deski o długości 5m czy mogą też być inne łączone długości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg wskazany w opisie przedmiotu zamówienia dotyczący długość deski tj. 5 m.

**Pytanie 2:**

Czy konstrukcja tarasu będzie miała podparcie pod sobą tzn. będzie się znajdowała np. na wylewce betonowej, kostce brukowej itp. Jeśli będzie to taras osadzony na słupkach betonowych jego konstrukcja będzie inna oraz ilość potrzebnych legarów się zmieni.

**Odpowiedź:**

Podłoże tarasu to plac wyłożony brukiem granitowym łamanym.

**Pytanie 3:**

Co do podkładki poziomującej mowa jest o podkładce gumowej nieregulowanej?

**Odpowiedź:**

Podkładka kompensacyjna 10 mm spełni oczekiwania zamówienia.

**Pytanie 4:**

Czy wysokość tarasu od podłoża jest dowolna? Mamy legary aluminiowe w różnych przekrojach.

**Odpowiedź:**

W założeniu Zamawiającego taras ma być usytuowany jak najniżej podłoża tak, aby nie stworzył schodów wejściowych na powierzchnie tarasu.

Do niniejszego pisma załączone zostały zdjęcia obecnego podłoża.

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie ulega zmianie. Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2021 r. o godz. 12:00.**

I ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Zarządzania  
Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum  
*Jarosław Wojtowicz*