

Warszawa, dnia 21.01.2021 r.



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację klimatyzacji w Zamku Królewskim w Warszawie

ZZ.26.1.11.2020

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum informuje, że **wprowadza się** następujące **zmiany SIWZ** w załączniku nr 1 - OPZ oraz załączniku nr 2 - STWOiR:

Zamawiający zmienia wymagania w zakresie wymaganych parametrów agregatów wody lodowej:

Zamawiający dopuszcza, by dostarczane agregaty zaopatrzone były w min. osiem sprężarek spiralnych (mimośrodowych) typu scroll lub równoważne **ORAZ DOPUSZCZA SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Z FALOWNIKAMI; KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MIN. A ($5,1 \leq SEER < 5,6$) LUB WYŻSZYCH**, ilość sprężarek śrubowych musi być adekwatna do wymaganej mocy chłodniczej urządzenia i możliwa do włączenia w obecny system zasilania opisany w pliku „Pytania i odpowiedzi nr 1 – Pytanie nr. 10” .

TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN (26.01.2021 R., godz. 10:45).

I ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania
Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
Jarosław Wójtowicz
Jarosław Wójtowicz