



**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**  
**o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro na**  
**dostawę 3 sztuk rezystancyjnych nawilzaczy parowych o wydajności 40 kg/h**  
**z samoczynnym systemem odkamieniania**  
**sygnatura sprawy: ZZ.26.3.17.2020**

Tryb zamówienia	Przetarg otwarty – ZZ.26.3.17.2020
Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz formularz oferty	<a href="http://www.zamek-krolewski.pl">www.zamek-krolewski.pl</a>
Przedmiot zamówienia	<p>Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 3 sztuk rezystancyjnych nawilzaczy parowych w wydajności 40 kg/h z samoczynnym systemem odkamieniania spełniające poniższe parametry, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• płynna regulacja wydajności w zakresie od 0 – 100%,</li><li>• dokładności nawilżania +/-5% na wodzie wodociągowej (+/-2 na wodzie zdemineralizowanej),</li><li>• możliwość pracy z każdym rodzajem wody (woda wodociągowa, częściowo zmiękczone lub zdemineralizowana),</li><li>• system samoczynnego odkamieniania z samoczyszczącym cylindrem parowym ze stali chromowo-niklowej oraz zewnętrznym zbiornikiem kamienia z sygnalizatorem temperatury,</li><li>• możliwość usuwania powstałego kamienia bez ingerencji w konstrukcję nawilzacza,</li><li>• pojedynczy wylot pary cylindra z zamontowanym króćcem do podłączenia węża pary na obudowie nawilzacza,</li><li>• strefa wolnego podgrzewu wody na wylocie cylindra,</li><li>• zbiornik napełniający zgodny z normą DIN EN 13076/13077,</li><li>• pompa spustowa zamontowana powyżej zbiornika kamienia,</li><li>• obudowa stalowa malowana proszkowo,</li><li>• elektroniczny pomiar poziomu wody w zbiorniku,</li><li>• wbudowany regulator dla regulacji ciągłej typu PI oraz podłączenia do wszystkich powszechnie stosowanych sygnałów sterujących,</li><li>• karta SIM do zapisu nastaw,</li><li>• obsługa USB dla łatwej aktualizacji oprogramowania oraz archiwizacji danych,</li><li>• intuicyjny interfejs z wyświetlaczem dotykowym,</li><li>• komunikacja z BMS via Modbus.</li></ul>

Termin wykonania zamówienia	<b>Do 17 grudnia 2020 r.</b>
Warunki udziału w postępowaniu	Wykonawca musi zapewnić : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dostępność części zamiennych i serwisu na terenie m st. Warszawy,</li> <li>• co najmniej 24 miesięczną gwarancję producenta.</li> </ul>
Wymagane dokumenty	Wykonawca winien złożyć: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do ogłoszenia),</li> </ul>
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie	cena 100 %
Sposób i termin składania ofert	Sposób złożenia ofert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pocztą elektroniczną na adres: i.piotrowska@zamek-krolewski.pl</li> <li>• lub w wersji papierowej na adres: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa <u>Kancelaria Główna</u></li> </ul> <p><b>Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2020 r. o godz. 10.00.</b></p> <p>Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.</p>
Termin związania ofertą	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania przetargu.	
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.	
Załączniki do ogłoszenia stanowią integralną część ogłoszenia.	

IZAWI FORA  
Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum  
  
Jarosław Wójciewicz